



NEW ELITE С 30 Е

Настенная газовый котел
для подачи горячей воды в системы отопления и ГВС



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
УСТАНОВКЕ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



ФЕРРОЛИ

- Внимательно прочесть рекомендации, содержащиеся в настоящей инструкции, поскольку в них содержится важная информация по технике безопасности при установке, эксплуатации и техническом обслуживании.
- Инструкция является важной составной частью комплекта установки и должна сохраняться пользователем для возможного использования в процессе эксплуатации.
- При продаже или передаче установки другому пользователю, либо при изменении места монтажа необходимо убедиться в том, чтобы инструкция была передана новому пользователю и/или специалисту по установке.
- Эксплуатация и техническое обслуживание установки должны производиться специализированным персоналом в соответствии с действующими нормативами на основе рекомендаций изготовителя.
- Ошибки при установке или техническом обслуживании могут привести к травмам для человека, животных или к повреждению предметов. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоответствующей установки или эксплуатации или несоблюдении других положений инструкции изготовителя.
- Перед любыми операциями по чистке или техническому обслуживанию отключить агрегат от сети питания путем переключения выключателя агрегата в положение "выключено" и/или путем отключения соответствующих прерывателей подачи электропитания.



Этот знак означает "Внимание" и ставится во всех случаях помещения информации, относящейся к безопасности пользования агрегатом. Подобные инструкции следует тщательно соблюдать с тем, чтобы избежать возникновения опасности и травм для человека и животных, а также повреждения предметов.



Этот знак служит для привлечения внимания к важной информации или предупреждению.



Заявление о соответствии

Изготовитель: фирма ФЕРРОЛИ С.п.А.

Адрес: Ул. Ритонда 78/а 37047 г. Сан Бонифацио (пров. Верона)

заявляет, что настоящий агрегат соответствует следующим нормативам ЕЭС:

- Нормативу по газовым установкам 90/396
- Нормативу по производительности 92/42
- Нормативу по установкам низкого напряжения 73/23(с поправками, внесенными нормативом 93/68)
- Нормативу по электромагнитной совместимости 89/336 (с поправками, внесенными нормативом 93/68)

Президент и законный представитель
Кавалер Труда
Данте Ферроли

Presidente e Legale rappresentante

Cav. del Lavoro
Dante Ferroli

1 Инструкция по эксплуатации	4
1.1 Введение	4
1.2 Панель управления	5
1.3 Включение и выключение	8
1.4 Регулировка	8
1.5 Техническое обслуживание	11
1.6 Неисправности	11
2 Установка	12
2.1 Общие положения	12
2.2 Место установки	12
2.3 Подключение воды	14
2.4 Подключение газа	16
2.5 Подключение электропитания	17
2.6 Подсоединение к вытяжной колонне	19
3 Запуск и техническое обслуживание	20
3.1 Регулировка	20
3.2 Запуск	22
3.3 Техническое обслуживание	23
3.4 Устранение неисправностей	25
4 Технические характеристики	27
4.1 Габариты и соединения	27
4.2 Общий вид и основные узлы	28
4.3 Схема гидравлики	29
4.4 Таблица технических параметров	30
4.5 Диаграммы	31
4.6 Схема электропроводки	32

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 Введение

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за выбор **NEW ELITE C 30 E**, настенной колонки для нагрева воды фирмы ФЕРРОЛИ, созданной на основе достижений современной науки, передовой технологии, обладающей повышенной надежностью и прочностью конструкции. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящими инструкциями, сохраняя их для возможного использования в будущем.

NEW ELITE C 30 E представляет из себя тепловой генератор, предназначенный для отопления помещения и нагрева воды в контур горячей воды с **высоко производительным** микронакопителем, работающим от природного или смешанного газа (правильный режим может быть выбран при установке), управление которым производится за счет современной электронной системы **на микропроцессоре**.

Конструкция колонки включает в себя **пластинчатый медный теплообменник**, который сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать высокую эффективность теплообмена при любых условиях функционирования, и **горелку на атмосферном воздухе**, имеющую электронное зажигание и ионизационную систему регулировки пламени.


Особый расположенный внутри микронакопитель позволяет очень быстро производить нагрев контура горячей воды: при открытии крана на выходе из колонки сразу поступает горячая вода.

Колонка оснащена также циркулятор с переменной скоростью движения воды, расширительную емкость, измеритель потока, аварийный клапан, кран загрузки, манометр давления воды, датчики температуры и аварийный терmostat.

Благодаря системе контроля и управления на **микропроцессоре** с упреждающим прогнозированием состояния почти полностью обеспечивается функционирование агрегата в автоматическом режиме. Сила нагрева воды для системы отопления регулируется автоматически системой контроля температуры, позволяющей учитывать как условия внутри помещения, так и снаружи (под заказ поставляется датчик внешней температуры), особенности конструкции здания и его расположения. Контроль силы нагрева в контуре горячей воды производится автоматически и непрерывно с тем, чтобы обеспечивать быстроту нагрева и создание комфортных условий при любых показателях потока забираемой воды.

Пользователю достаточно установить показатель желаемой температуры в помещении (с помощью терmostата температуры в помещении или с пульта дистанционного управления, которые поставляются под заказ, однако весьма рекомендуются к использованию) или отрегулировать температуру в самом агрегате, установив желаемую температуру воды в контуре горячей воды. Система регулировки и контроля обеспечит оптимальный режим функционирования на протяжении всего года.

На дисплее постоянно выводятся данные о рабочем состоянии агрегата, легко можно получить и дополнительную информацию о показателях температуры на отдельных датчиках, установочные показатели и проч., или изменить их значения. В случае возникновения возможных нарушений в режиме функционирования колонки, или всей системы отопления на дисплей немедленно выводятся соответствующие сигналы, и, если это возможно, автоматически производятся необходимые корректировки.

1.2 Панель управления**Рис 1****1 - Клавиша выбора режима Лето/Зима**

В замнен режиме производится нагрев воды как для отопления, так и для контура горячей воды, в летнем режиме — только для контура горячей воды.

2 - Клавиша автоматического/половинавтоматического запуска агрегата

Эта клавиша позволяет пользователю производить запуск агрегата при недостаточном показателе давления.

3 - Клавиша выбора режима Экономич./Комфорт

В режиме Комфорт колонка производит ускоренный нагрев воды благодаря специальному приспособлению с внутренним микронакопителем.

Для включения/отключения режима **Комфорт** достаточно нажать клавишу (ECO -3 рис. 1). Когда включен режим Комфорт, надпись ECO исчезает с дисплея.

4 - Рукоятка регулировки температуры агрегата

Для повышения рабочей температуры агрегата повернуть рукоятку по часовой стрелке, для снижения температуры — против часовой стрелки.

Диапазон регулировки температуры — от 30 до 85 град.С.

5 - Клавиша СБРОС (RESET)

Клавиша Сброс позволяет восстановить рабочий режим колонки при блокировке режима ее функционирования.

Для восстановления рабочего режима — нажать клавишу Сброс (Reset) (5 - рис. 1).

В случае блокировки режима функционирования колонки на дисплее мигает надпись с наименованием причины блокировки и появляется надпись RESET.

6 - Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ (ON-OFF)

Зажигает и гасит горелку колонки (в зажженном состоянии горит зеленая лампочка).

7 - Рукоятка регулировки температуры в контуре горячей воды

Служит для задания показателя температуры в контуре горячей воды. При повороте рукоятки по часовой стрелке температура повышается, при повороте против часовой стрелки — снижается. Диапазон регулировки температуры — от 40 до 65 град.С.

8 - Клавиша M

Нажатие клавиши позволяет войти в меню регулировки “плавающей температуры”.

Другие параметры регулировки рабочего режима колонки могут изменяться только представителем Службы технического сервиса.

9 - Клавиша -

Эта клавиша позволяет изменять значение выбранного показателя.

10 - Клавиша +

Эта клавиша позволяет изменять значение выбранного показателя.

11 - Вывод на дисплей показателя температуры в контуре горячей воды

При функционировании колонки на дисплей выводится показатель температуры в контуре горячей воды на выходе из нее. При повороте рукоятки “7” на дисплее на некоторое время появляется показатель температуры выставляемой при регулировке.

18 - Вывод на дисплей показателя температуры воды для отопления

При функционировании колонки на дисплей выводится показатель температуры воды в системе отопления на выходе из колонки. При повороте рукоятки “4” на дисплее на некоторое время появляется показатель температуры выставляемой при регулировке.

15 - Символ зажигания

При зажигании горелки появляется сигнал “искра”.

16 - Символ пламени

Указывает на то, что горелка зажжена.

21 - Символ циркулятора отопления

Появляется, когда включен циркулятор отопления.

22 - Символ режима против-оледенения

Появляется, когда колонка включается автоматически в режиме против-оледенения, то есть при снижении температуры ниже 5 град.С.

Агрегат останавливается при достижении температуры 15 град.С.

23 - Символ функционирования в режиме отопления

Появляется, когда агрегат установлен на зимний режим работы.

24 - Символ режима ожидания

Появляется, когда агрегат находится в режиме ожидания после отключения режима отопления.

26 - Символ режима ожидания

Появляется, когда агрегат находится в режиме ожидания после отключения режима нагрева в контуре горячей воды.

27 - Символ функционирования в режиме нагрева в контуре горячей воды

Появляется, когда агрегат находится в режиме нагрева в контуре горячей воды (забор горячей воды).

30 - Вывод на дисплей показателя давления в агрегате

Выводит на дисплей показатель давления в системе отопления.

34 - Символ TEST

Колонка функционирует в режиме TEST (максимальная мощность). Для запуска режима TEST держать нажатыми клавиши "+" и "-" в течение 5 секунд. Для отключения режима держать нажатыми клавиши "+" и "-" еще в течение 5 секунд. Функционирование в режиме TEST прекращается автоматически через 15 минут.

35 - Вывод на дисплей наименования неисправностей и показателей

На дисплей выводится код неисправности или, при входе в меню показателей, значение выбранного показателя.

36 - Символ подключения датчика внешней температуры

Появляется на дисплее, когда к колонке подключен датчик внешней температуры.

37 - Вывод на дисплей показателя температуры

Показывается значения показателя температуры внешней среды, получаемое от датчика внешней температуры (если он подключен).

1.3 Включение и выключение

Включение

- Открыть кран газа после колонки.
- Продуть воздух, имеющийся в трубе после клапана газа.
- Включить переключатель, расположенный после колонки (при его наличии), или вставить вилку в розетку.
- Нажать клавишу ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (см. рис. 1)
- Теперь колонка подготовлена к функционированию в автоматическом режиме при каждом заборе воды из крана горячей воды, либо при получении сигнала от терmostата температуры в помещении.

Выключение

Нажать клавишу ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (см. рис. 1)

При отключении колонки нажатием этой клавиши электропитание ее электронной схемы отключается, и система против оледенения не активирована.

Перекрыть кран газа после колонки и отключить агрегат от сети электропитания.

При длительных остановках в работе в зимнее время для избежания возникновения неисправностей, связанных с замерзанием воды, рекомендуется полностью сливать воду как из контура горячей воды, так и из системы отопления.

1.4 Регулировка

Регулировки температуры в помещении (с помощью встроенного терmostата температуры в помещении)


С использованием терmostата температуры в помещении или пульта дистанционного управления установить желаемое значение температуры воздуха в помещении. По команде от терmostата температуры в помещении колонка включается и нагревает воду до установленной температуры, соответствующей установленной температуре подачи воды. При достижении установленного значения температуры в помещении генератор отключается.

При отсутствии терmostата температуры в помещении или пульта дистанционного управления колонка поддерживает температуру подачи воды в системе отопления на уровне установленного показателя.

Регулировка температуры в системе отопления

Для установки значения температуры подачи воды в систему отопления вращать ручку регулировки температуры отопления.

При повороте по часовой стрелке температуры повышается, против часовой стрелки — понижается.



Регулировка температуры в контуре горячей воды

Для установки значения температуры в контуре горячей воды вращать ручку регулировки температуры горячей воды. При повороте по часовой стрелке температуры повышается, против часовой стрелки — понижается.



Выбор рабочего режима Лето/Зима

Для выбора одного из двух режимов достаточно нажать клавишу



(1 - рис. 1).

При выборе режима Лето на дисплее появляется символ



При выборе режима Лето система против-оледенения остается активированной. При начале



функционирования системы против-оледенения на дисплее появляется символ

Плавающая температура

При установке датчика внешней температуры (поставляется под заказ) система регулировки колонки работает в режиме "плавающей температуры". В этом режиме температура воды в системе отопления регулируется в зависимости от климатических условий внешней среды с тем, чтобы обеспечить максимальный комфорт и экономию энергетических ресурсов в течение всего года. Так, при повышении внешней температуры понижается температура подачи воды в систему отопления, что производится по определенной "кривой компенсации".

С переключением на режим "плавающей температуры" показатель температуры, устанавливаемый ручкой регулировки температуры в системе отопления соответствует максимальной температуре подачи воды в систему отопления. Рекомендуется устанавливать максимальное значение заданной температуры с тем, чтобы позволить системе регулировать изменение температуры на всем диапазоне значений.

При установке регулировка колонки должна производиться специализированным персоналом. Возможные изменения параметров режима могут быть сделаны пользователем в целях обеспечения большего комфорта.


Кривая компенсации и изменение ее конфигурации

При одноразовом нажатии клавиши "M" на дисплее появляется кривая компенсации (от 1 до 10), и ее конфигурация может быть изменена с помощью клавиш "+" и "-". При повторном нажатии клавиши "M" производится доступ в режим параллельного изменения конфигурации кривых, что производится нажатием клавиш "+" и "-".

Для выхода из меню регулировки параллельных кривых надо еще раз нажать клавишу "M".

Если температура в помещении становится ниже желаемой рекомендуется выбрать кривую большего значения и наоборот. Произвести повышение или понижение значения какого-то одного показателя и проверить влияние произведенного изменения на температуру в помещении.

Кривая компенсации



Вид на дисплее



Пример параллельного изменения конфигурации кривых




рис. 2

Если колонка имеет дистанционное управление (поставляется под заказ), выше названные операции по регулировке (температуры в системе отопления, температуры в контуре горячей воды, кривой компенсации) могут производиться только с пульта управления. Меню пользователя на панели колонки неактивно и служит только для вывода данных на дисплей.

Регулировка давления воды в системе отопления

Колонка позволяет обеспечивать автоматический или полуавтоматический залив воды в систему отопления. Агрегат поставляется от изготовителя с установленным полуавтоматическим режимом залива воды, который может быть заменен на автоматический при установке. Для изменения режима залива воды достаточно нажать клавишу "залив воды"

(- 2 рис. 1) и удерживать ее в течение 5 секунд до появления на дисплее надписи AF (автоматический режим).

Для переключения на полуавтоматический режим залива нажать еще раз клавишу "залив воды"

(- 2 рис. 1) и удерживать ее примерно 5 секунд до появления на дисплее надписи bF (полуавтоматический режим).

В автоматическом режиме колонка обеспечивает автоматический залив воды в систему при уменьшении давления ниже значения 0,4 Бар и прекращает подачу воды при достижении давления 1,0 Бар.

В полуавтоматическом режиме при падении давления воды в системе ниже расчетных показателей на дисплей выводится код неполадки "F37" и начинает мигать надпись "bar". В

этом случае пользователю необходимо нажать и отпустить клавишу "залив воды" (2 - рис. 1). Колонка обеспечит забор воды в систему до достижения показателя давления 1,0 Бар.

Если в течение 4 минут после начала забора воды в систему (как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме) давление воды не достигает показателя 1,0 Бар, работа колонки прекращается, и на дисплее появляется код неисправности "F23" (смотри таблицу кодов неисправностей и путей их устранения).



Если возникает необходимость произвести залив воды в систему в момент, когда электропитание колонки отключено, можно произвести залив воды вручную с использованием отвертки. Для этого необходимо повернуть винт залива воды в систему "A" в положение, показанное на рис. 3, до достижения показателя давления 1,0 Бар, значение которого можно определить по манометру "B", расположенному внутри колонки.

Рекомендуется производить первый цикл залива воды в систему вручную в соответствии с изложенными выше рекомендациями.




рис. 3

1.5 Техническое обслуживание

В соответствии с Декретом Президента Республики № 412 от 1993 г. пользователь обязан не реже одного раза в год производить с привлечением специализированного персонала технический осмотр контуров горячей воды и не реже одного раза в два года — системы горения топлива. Для получения более подробной информации смотри главу 3.3 настоящего пособия.

Для очистки корпуса, табло и других внешних поверхностей колонки можно использовать мягкую ветошь, которую можно увлажнить мыльным раствором. Необходимо избегать использования абразивных моющих средств и растворителей.

1.6 Неисправности

В случае возникновения неисправностей или неполадок в работе начинает мигать дисплей и на нем появляется код идентификации неисправности.

Возникновение неисправности (им соответствует буква кода "F") приводит к временной остановке функционирования колонки. При восстановлении нормального значения соответствующего показателя функционирование колонки автоматически возобновляется.

Если при появлении на дисплее кода неисправности высвечивается также надпись **RESET**, для

возобновления функционирования колонки пользователь должен нажать клавишу  **RESET** (5 - рис. 1). Тем самым повторяется цикл зажигания.

Если после двух попыток восстановить нормальный рабочий режим колонки неисправность сохраняется, необходимо обратиться в ближайший Сервисный центр.

Для информации о других видах неисправностей смотри главу 3.4 "Устранение неисправностей".



Прежде, чем обращаться в службу сервиса, необходимо убедиться в том, что появление неисправности не связано с отсутствием подачи газа или электропитания.



2. Установка

2.1 Общие положения

Настоящий агрегат должен использоваться исключительно в целях, предусмотренных изготовителем. Настоящий агрегат служит для нагрева воды, находящейся под давлением, равным атмосферному, до температуры ниже температуры кипения и должен подсоединяться к системе отопления, или к контуру горячей воды для бытовых нужд, соответствующих его параметрам и тепловой мощности. Любое иное использование агрегата следует расценивать, как не соответствующее конструкции.

УСТАНОВКА КОЛОНКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОДГОТОВКУ И КВАЛИФИКАЦИЮ, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ИНСТРУКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ ПОСОБИИ, НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОРМАТИВОВ UNI И CEI И НОРМ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.

Неправильная установка агрегата может привести к травмам для человека и животных и к повреждению предметов, в отношении которых изготовитель не несет какой-либо ответственности.

2.2 Место установки


Настоящий агрегат имеет конструкцию типа “открытой камеры” и может устанавливаться для функционирования только в помещениях,

имеющих постоянную вентиляцию в соответствии с нормативом UNI-CIG 7129. Максимальная тепловая мощность колонки составляет 34,8 Квт (30.000 кКал/ч), поэтому она может устанавливаться в любом жилом помещении, в котором обеспечивается необходимая вентиляция. При недостаточном объеме воздуха для горения газа рабочие показатели колонки снижаются, и имеет место неполный отвод дыма. Кроме того, образующиеся при ее функционировании продукты горения (оксиды) при попадании в жилое помещение могут представлять серьезную опасность для здоровья человека.

Место установки не должно быть запыленным, в нем не должны храниться горючие материалы и баллоны с едкими газами. Помещение должно быть сухим и не подверженным оледенению.

Колонка должна устанавливаться на стене. на задней стороне корпуса сделаны отверстия для крепления колонки к стене с помощью винтов с металлическими нарезными дюбелями. Крепление колонки к стене должно обеспечивать прочную фиксацию генератора.

рис. 4 .



Стена крепления должна быть сплошной, не имеющей щелей или отверстий в месте прилегания корпуса колонки, через которые может иметь место доступ к внутренним компонентам колонки. Если колонка устанавливается между предметами мебели или вблизи них, необходимо предусмотреть место для доступа к колонке для ее технического обслуживания. На рис. 4 и в табл. 4 указаны минимальные значения необходимого свободного пространства вокруг колонки.


Таблица 4

	Минимальное	Рекомендуемое
A	3 см	15 см
Б	5 см	30 см
В	40 см	65 см
Г	1,5 см (от возможной откидной панели)	> 50 см

NEW ELITE C 30 E

Крепление на стене

ФЕРРОЛИ



В комплект поставки колонки входит планка крепежа к стене "1" с набором дюбелей и винтов, а также разборная металлическая рама (рис. 5а - детали 2 и 3), позволяющая наметить в стене места крепежных отверстий и места подвода к колонке воды и газа. Подсоединить раму к планке крепежа и приложить ее к стене. С помощью уровня с пузырьком воздуха убедиться, что нижняя планка "С" находится в горизонтальном положении. Временно закрепить раму на стене с помощью двух винтов или двух гвоздей, вставляемых в отверстия "4". Отметить места крепления "А", в которые затем будут вставлены нарезные дюбеля для фиксации винтами планки крепежа. Через отверстия в нижней планке "С" отметить места подвода к колонке труб воды и газа и панели крепления кранов. После фиксации на стене планки крепежа повесить колонку на крюки "В".






РИС. 5в

2.3 Подключение воды

Параметры тепловой мощности агрегата должны быть установлены заранее путем расчета потребности в тепле в помещении в соответствии с существующими нормативами. Для нормального и продолжительного функционирования колонки она должна подбираться к имеющейся системе водообеспечения, которая должна быть оснащена всем необходимым для нормального функционирования и эксплуатации.

Если конфигурация трубок подачи и выхода способствует созданию воздушных пробок, рекомендуется устанавливать в критических местах выводной клапан. Кроме того, следует предусмотреть возможность слива воды из нижней точки контура для того, чтобы иметь возможность обеспечить полный слив воды из системы.

Если колонка расположена ниже уровня системы водообеспечения, целесообразно предусмотреть установку клапана *flow-stop* для перекрытия естественной циркуляции воды в контуре.


Рекомендуется поддерживать перепад температуры воды на входе и на выходе из колонки в пределах 20 град.С.



Не рекомендуется использовать трубы контура в качестве заземления электроприборов.

Перед установкой колонки тщательно промыть все трубы системы с целью удаления осадка и загрязнений, которые могут нарушить нормальное функционирования агрегата.

Произвести подсоединения труб к соответствующим штуцерам, как показано на рис. 7.



Условные обозначения

- 1 Выходной штуцер системы отопления
- 2 Выходной штуцер контура горячей воды
- 3 Подвод газа
- 4 Входной штуцер контура горячей воды
- 5 Входной штуцер системы отопления



Между колонкой и системой отопления рекомендуется устанавливать перекрывающие клапаны, которые в случае необходимости позволяют изолировать колонку от системы отопления.



Выходной штуцер аварийного клапана должен быть соединен с чашкой или трубкой сбора для предотвращения проливания жидкости на пол при сверхнормативном повышении давления в системе отопления. В противном случае при срабатывании сливного клапана будет происходить проливание жидкости в помещении. В этом случае изготовитель не несет ответственности за последствия.

При подсоединении труб к колонке не допускать создания нагрузок на внутренние трубы колонки. В случае установки клапана перекрытия также и на контуре горячей воды (если таковой предусмотрен), необходимо установить аварийный клапан между колонкой и самим контуром.

Серийно поставляется набор для подсоединения труб (рис. 8а и 8б).



Характеристики воды системы отопления

При использовании воды с жесткостью выше 25 град. F рекомендуется производить ее соответствующую обработку с целью предотвращения образования осадка в контуре колонки, создающегося при использовании жесткой воды, а также коррозии, ускоряющейся при использовании воды с агрессивным составом. Важно помнить, что даже небольшие отложения осадка в несколько миллиметров толщиной в связи со снижением теплопроводности вызывают значительный перегрев стенок колонки с повышением опасности возникновения серьезных неисправностей.

Воду следует подвергать обработке и при наличии системы отопления большого периметра (со значительным объемом используемой воды), а также при высокой скорости циркуляции воды и ее частом возврате в колонку. Если в подобных случаях возникает необходимость в полном или частичном сливе воды из системы, заливаемая новая вода также должна пройти соответствующую обработку.

2.4 Подключение газа

Перед подключением газа необходимо убедиться, что агрегат рассчитан на использование имеющегося типа топлива, а также произвести тщательную очистку трубок газа с целью удаления загрязнений, которые могут нарушить нормальное функционирования колонки.

Подсоединение газа должно производиться к соответствующему штуцеру (смотри рис. 7) в соответствии с действующими нормативами с использованием жесткой или гибкой сплошной трубы из нержавеющей стали, расположив между системой газоснабжения и колонкой кран отключения подачи газа. Убедиться в том, что все соединения контура газа должным образом затянуты.

Пропускная способность счетчика газа должна быть достаточной для работы при одновременном подключении всех подключенных к нему потребителей газа. Диаметр трубы газа, выходящей из колонки, не является определяющим для выбора трубы соединения колонки к счетчику; ее следует выбирать в зависимости от расстояния до счетчика и соответствующих потерь напора с учетом действующих нормативов.

Не использовать трубы контура газа в качестве заземления для электроприборов.

2.5 Подключение электропитания

Установка агрегата должна производиться с соблюдением действующих норм национального и местного законодательства.

Подключение к сети электропитания

Колонка должна подключаться к сети однофазного тока 230 В - 50 Гц.

Безопасность сети электропитания агрегата обеспечивается только в случае соответствующего его подключения к системе заземления, выполненной в соответствии с действующими нормативами по технике безопасности. Обеспечить проверку эффективности и правильности осуществления заземления с привлечением квалифицированного персонала, изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный отсутствием заземления агрегата. Убедиться также в соответствии сети электропитания мощности, потребляемой агрегатом, указанной в табличке изготовителя на корпусе колонки, проверив, в частности, соответствие сечения электропроводов агрегата показателю потребляемой им мощности.

Колонка поставляется с проводом подключения к сети электропитания. Подключение к сети должно производиться с применением непрерывных соединений с установкой двуполярного прерывателя с зазором контактов не менее 3 мм и с использованием плавких предохранителей не более 3А между колонкой и сетью электропитания. Важно соблюсти полярность проводки (К СЕТИ: коричневый провод/НЕЙТРАЛЬНАЯ ФАЗА: синий провод/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/желто-зеленый провод) при проведении соединений.

NEW ELITE C 30 E

ФЕРРОЛИ

Нельзя допускать замены провода подключения колонки к сети электропитания пользователем. В случае повреждения провода отключить агрегат и для его замены обращаться только к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Для замена провода подключения к сети электропитания использовать исключительно провод типа "HAR H05 VV-F" 3х0,75 кв.мм с максимальным внешним диаметром 8 мм.

Доступ к блоку разъемов

Для доступа к блоку разъемов для подключения электропроводки выполнить операции, как показано на рис. 9. Расположение разъемов для различных соединений указано в электросхеме, помещенной в главе Технические характеристики.




рис. 9

Термостат температуры в помещении

ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ НЕ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОКА 230 К КОНТАКТАМ ТЕРМОСТАТА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИВОДИТ К НЕИСПРАВИМЫМ ПОЛОМКАМ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ!

При возможном подключении термостата температуры в помещении с дневным или недельным программированием, либо почасового прерывателя (таймера), не подключать сеть электропитания к контактам, отвечающим за подачу сигнала прерывания. В зависимости от типа устройства его питание должно обеспечиваться путем прямого подключения к сети или от батареек.

Датчик внешней температуры (под заказ)

Подсоединить датчик к соответствующим разъемам. Максимально допустимая длина электропровода соединения датчика внешней температуры к колонке — 50 м. Для подключения может использоваться обычный двухжильный провод.

Датчик внешней температуры рекомендуется устанавливать на северной, северо-западной стороне, либо со стороны, на которую выходит большая часть жилых помещений. Датчик не должен располагаться в месте попадания прямого солнечного света в утреннее время, и в целом по возможности следует избегать попадания на него прямых солнечных лучей; при необходимости следует обеспечить защиту от попадания света.

Нельзя располагать датчик вблизи окон, дверей, растрubов вентиляционных труб, каминов, либо иных источников тепла, способных повлиять на его показания.




Рис 10а




рис. 10б

2.6 Подсоединение к вытяжной колонне

Диаметр трубы подсоединения к вытяжке не должен быть меньше диаметра штуцера на устройстве блокировки обратного подпора воздуха. От устройства блокировки обратного подпора воздуха должен идти вертикальный участок длиной не менее полуметра. В том, что касается размеров и установки системы вытяжки и трубы подсоединения к ней, следует придерживаться действующих норм.

3 Эксплуатация и техническое обслуживание

3.1 Регулировка

Все операции по регулировке и изменению параметров работы должны производиться специализированным персоналом, имеющим соответствующую профессиональную квалификацию на уровне Зонального центра сервисного обслуживания.

Фирма ФЕРРОЛИ С.п.А не несет никакой ответственности за ущерб предметам и/или людям, нанесенный по причине неправильной регулировки агрегата со стороны персонала, не имеющего соответствующей квалификации и разрешений.

Переработка поступающего газа

Агрегат может функционировать на метане или газе G.P.L. и поставляется от изготовителя с регулировками, рассчитанными на использование одного из этих двух типов газа, о чем имеется ясная надпись на упаковке и на табличке изготовителя на самом агрегате. Если возникает необходимость использовать агрегат с другим типом газа, необходимо приобрести соответствующий набор оборудования для переработки газа, действуя следующим образом:

1. Заменить форсунки на основной горелке, установив форсунки, указанные в таблице технических характеристик в гл. 4, в соответствии с типом используемого газа.
2. С помощью контрольного табло или дистанционного управления изменить значение параметра 1 меню параметров колонки (0=метан - 1=GPL).
3. Отрегулировать минимальное и максимальное значение давления на горелке (см. соответствующий параграф), установив значения показателей, указанные в таблице технических характеристик для используемого типа газа.
4. Наклеить клейкую табличку, поставляемую с набором оборудования для переработки газа, рядом с табличкой с техническими характеристиками для подтверждения факта внесения изменений в конструкцию.

Регулировка давления на горелке



Этот агрегат относится к типу агрегатов с изменяемым пламенем и имеет два постоянных значения давления: минимальное и максимальное, параметры которых указаны в таблице технических характеристик для используемого типа газа.

- Установить соответствующий манометр на отверстие определения давления "B", расположенное перед клапаном газа.
- Снять защитный колпачок "C".
- Нажать клавиши RESET и "-" одновременно (функционирование в режиме TEST с минимальной мощностью).
- Отрегулировать значение минимального давления с помощью винта "D", вращая его по часовой стрелке для уменьшения значения давления и против часовой стрелки для его увеличения.
- Нажать клавиши RESET и "+" одновременно (функционирование в режиме TEST с максимальной мощностью).
- Повернуть ручку регулировки температуры в системе отопления на максимальное значение.
- Отрегулировать значение максимального давления с помощью винта "E", вращая его по часовой стрелке для увеличения значения давления и против часовой стрелки для его уменьшения.
- Установить защитный винт "C".

Условные обозначения

- A** Отверстие для замера давления на выходе агрегата
- B** Отверстие для замера давления на входе агрегата
- C** Защитный винт
- D** Винт регулировки значения минимального давления
- E** Винт регулировки значения максимального давления

После определения значения давления или его регулировки следует обязательно опечатать краской или специальной печатью винты регулировки.




Регулировка параметров работы колонки

При одновременном нажатии и удерживании более 3 секунд клавиш “M” и “+” производится доступ к меню регулировки параметров работы колонки.

При последующих нажатиях клавиши “M” производится выбор параметров, значение которых можно изменять с помощью клавиш “+” и “-”.

Пар. “1” - Выбор типа газа



При поставке производится регулировка параметров в расчете на оптимальный рабочий режим агрегата и любое их изменение должно производиться только представителями сервисных центров, имеющих разрешение на ведение технического обслуживания от фирмы ФЕРРОЛИ.

Не следует изменять значение ни одного из параметров с тем, чтобы не нарушить нормальный рабочий режим агрегата.

Регулировка параметра t_1-t_2 в системе отопления путем изменения показателя напора-скорости циркуляции

С скачок температуры t_1-t_2 (разница температур воды системы отопления на выходе и входе колонки) не должен превышать 20 град.С, что может быть обеспечено путем изменения показателя напора-скорости циркуляции с помощью вращения ручки регулировки (или переключателя), повышающей скорость циркуляции. При повышении скорости циркуляции понижается значение показателя t_1-t_2 и наоборот.

3.2 Запуск

Запуск агрегата должен производиться специализированным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию на уровне Зонального центра сервисного обслуживания. Первый запуск агрегата производится бесплатно. Условия обращения за соответствующим содействием указаны на табличке, прикрепленной на видном месте на корпусе колонки. При первом запуске, а также после всех видов работ по техническому обслуживанию, которые были связаны с отключением агрегата или с операциями на ее системах безопасности или компонентах, следует производить следующие проверки:

Перед запуском колонки:

- Открыть возможно имеющиеся клапаны перекрытия, расположенные между колонкой и контурами воды.
- Проверить затяжку компонентов контура газа, действуя с необходимой осторожностью и используя мыльную воду для поиска возможных мест утечки газа.
- Залить воду в систему и обеспечить полную продувку воздуха, имеющегося в колонке и в системе отопления, открыв клапан продувки колонки и возможно имеющиеся клапаны продувки системы отопления.
- Убедиться в отсутствии утечек воды из системы отопления, в контуре горячей воды, в соединениях труб и в колонке.
- Проверить правильность подключения к сети электропитания.
- Убедиться в хорошем заземлении колонки.
- Убедиться в том, что значения показателей давления и напора газа для отопления соответствуют требуемым.
- Убедиться в отсутствии воспламеняемых жидкостей и материалов в непосредственной близости от колонки.

Зажигание

- Открыть кран газа, расположенный после колонки.
- Продуть воздух, имеющийся в трубе после клапана газа.
- Включить переключатель, расположенный после колонки (при его наличии), или вставить вилку в розетку.
- Нажать клавишу ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (см. рис. 1)
- Теперь колонка подготовлена к функционированию в автоматическом режиме при каждом заборе воды из крана горячей воды, либо при получении сигнала от терmostата температуры в помещении.

При сбое напряжения в сети электропитания в момент, когда колонка находится в режиме функционирования, горелка гаснет. При восстановлении напряжения в сети в колонке повторяется цикл самотестирования, после чего горелка зажигается автоматически (если есть потребность в тепле).

Проверки во время функционирования

- Убедиться в том, что все соединения в системе подачи горючего и воды затянуты.
- Проверить эффективность работы вытяжки и воздуховодов при работающей колонке.
- Убедиться в нормальной циркуляции воды в колонке и системе отопления.
- Убедиться в нормальном функционировании клапана газа как в режиме отопления, так и при нагреве воды для контура горячей воды.
- Убедиться в том, что происходит нормальное зажигание горелки, несколько раз производя зажигание и гашение горелки с использованием терmostата температуры в помещении или пульта дистанционного управления.
- Убедиться в том, что потребление газа, показываемое счетчиком, соответствует значению, указанному в таблице технических характеристик, помещенной в гл. 4.

- Убедиться в наличии нормального напора в контуре горячей воды с разницей температур $t_1 - t_2$, указанной в таблице; не доверять результатам измерений, произведенных эмпирическим путем (по ощущению). Измерения следует производить с использованием соответствующих инструментов и в месте, максимально приближенном к колонке, с учетом потерь тепла в трубах.
- Убедиться в том, что горелка нормально зажигается при открытии крана горячей воды, даже если нет потребности в дополнительном отоплении. Убедиться в том, что при работе в режиме отопления при открытии крана горячей воды работа циркулятора воды в системе отопления останавливается и происходит нормальный нагрев воды для контура горячей воды.
- Проверить правильность установленных параметров и в случае необходимости произвести соответствующие корректировки (кривой компенсации, мощности, температур и пр.).

Выключение

Нажать клавишу ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (см. рис. 1)

При отключении колонки нажатием этой клавиши электропитание ее электронной схемы отключается и система против оледенения не активирована.

Перекрыть кран газа после колонки и отключить агрегат от сети электропитания.

При длительных остановках в работе в зимнее время для избежания возникновения неисправностей, связанного с замерзанием воды, рекомендуется полностью сливать воду как из контура горячей воды, так и из системы отопления.

3.3 Техническое обслуживание

Приведенные ниже операции должны производиться специализированным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию на уровне Зонального центра сервисного обслуживания.

Сезонные проверки колонки и вытяжки

Рекомендуется не реже одного раза в год производить следующие проверки работы агрегата:

- Устройства управления и безопасности (клапан газа, измеритель потока, термостаты и пр.) должны функционировать нормально.
- В воздуховодах и дымовом раstraубы не должно быть посторонних предметов. из них не должно происходить утечек.
- Все компоненты контуров воды и газа должны быть затянуты.
- Горелка и теплообменник должны быть чистыми. Смотри инструкции. помещенные в следующем параграфе.
- На электроды не должно быть окалины, они должны быть правильно расположены.
- Давление воды в системе отопления без нагрева должно примерно быть равным 1 Бар; при отклонении показателя от нормы следует отрегулировать давление до нормального показателя.
- Расширительная емкость должна быть заполнена.
- Показатели напора газа и давления должны соответствовать значениям, указанным в соответствующих таблицах.
- Насосы циркуляции воды должны находиться в рабочем состоянии.

Открытие корпуса

Для открытия корпуса колонки необходимо произвести следующую последовательность действий (как показано на рис. 12)

- 1 С помощью отвертки полностью отвинтить 2 винта "A"
- 2 Открыть панель "B", повернув ее
- 3 Приподнять и снять панель "B"




рис. 12

Чистка колонки и горелки

Корпус колонки и горелку нельзя чистить с использованием химических средств или металлических щеток. После проведения любых видов работ следует обращать особое внимание на точное соблюдение последовательности операций по зажиганию горелки, проверив правильность функционирования терmostатов, клапана газа и насоса циркуляции воды.

После этих проверок убедиться в отсутствии утечек газа.

Проверка сгорания газа

Для проверки сгорания газа необходимо:

- 1) Поместить датчик в дымоход;
- 2) Нажать клавиши "+" и "-" и удерживать их в течение 5 секунд с тем, чтобы запустить режим TEST;
- 3) Подождать 10-15 минут для нормализации рабочего режима горелки.
- 4) Произвести измерения.

При проведении проверки до нормализации рабочего режима колонки показания могут оказаться искаженными.

3.4 Устранение неисправностей

Обнаружение неисправностей

Колонка оснащена современной системой обнаружения неисправностей.

При возникновении нарушения функционирования на дисплее появляется код неисправности. Возникновение неисправности (им соответствует буква кода "F") приводит к временной остановке функционирования колонки. При восстановлении нормального значения соответствующего показателя функционирование колонки автоматически возобновляется.


Если при появлении на дисплее кода неисправности высвечивается также надпись **RESET**, для возобновления функционирования колонки пользователь должен нажать клавишу **RESET** (5 - рис. 1). Тем самым повторяется цикл зажигания.

Тип неисправности	Возможная причина	Устранение неисправности
F1 Горелка не зажигается	<ul style="list-style-type: none"> • Нет подачи газа • Неисправен сигнальный электрод или электрод зажигания • Неисправен клапан газа 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить регулировку подачи газа к колонке и отсутствие воздуха в трубах • Проверить подсоединение проводки к электродам и убедиться в их правильном расположении и отсутствии окалины • Проверить и заменить клапан газа
F3 Срабатывает аварийный термостат Срабатывает термостат дыма	<ul style="list-style-type: none"> • Не работает сенсор подачи • Отсутствие циркуляции воды в системе отопления • Не работает термостат дыма 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить правильность расположения и функционирования сенсора подачи • Проверить циркуляцию • Проверить или заменить термостат дыма
F8 Пламя гаснет после зажигания	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправна электронная плата • Неполадки в системе электропитания 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить и при необходимости заменить плату • Проверить заземление
F9 Отсутствует подсоединение электронной платы к клапану газа	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно подключена электропроводка • Поломан клапан 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить электропроводку • Проверить компоненты • Заменить клапан
F10 + F22 Неполадки в микропроцессоре	<ul style="list-style-type: none"> • Неисправен микропроцессор 	<ul style="list-style-type: none"> • Отключить и заново подключить электропитание. При сохранении неисправности проверить состояние и/или заменить основную плату
F23 Установленная температура воды в системе отопления не достигается в течение 4 минут.	<ul style="list-style-type: none"> • Утечки воды из системы отопления • Слишком низкое давление в системе 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить состояние системы отопления • Проверить давление в системе
F24 Производится 4 цикла залива воды в течение менее 12 часов.	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие утечек в системе отопления и/или из аварийного клапана 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить состояние системы отопления • Проверить состояние аварийного клапана • Проверить расширительную емкость

	Тип неисправности	Возможная причина	Устранение неисправности
F25	Проблемы с программным обеспечением	<ul style="list-style-type: none"> Выход из строя программного обеспечения 	<ul style="list-style-type: none"> Отключить и заново подключить электропитание. При сохранении неисправности проверить состояние и/или заменить основную плату
F30	Неисправен сенсор подачи	<ul style="list-style-type: none"> Сенсор подачи поврежден или имеется разрыв электропроводки 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние электропроводки или заменить сенсор
F31	Неисправен сенсор подачи	<ul style="list-style-type: none"> Сенсор подачи поврежден или имеется разрыв электропроводки 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние электропроводки или заменить сенсор
F32	Неисправен сенсор контура горячей воды	<ul style="list-style-type: none"> Сенсор подачи поврежден или имеется разрыв электропроводки 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние электропроводки или заменить сенсор
F33	Неисправен сенсор контура горячей воды	<ul style="list-style-type: none"> Сенсор подачи поврежден или имеется разрыв электропроводки 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние электропроводки или заменить сенсор
F34	Напряжение в сети электропитания ниже 190 В ли выше 250 В	<ul style="list-style-type: none"> Неисправности в сети электропитания 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние системы электропитания
F35	Нарушения в частоте тока в сети электропитания	<ul style="list-style-type: none"> Неисправности в сети электропитания 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние системы электропитания
F36	Неисправна электронная плата	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Заменить электронную плату
F37	Отклонение от нормы показателя давления в системе отопления	<ul style="list-style-type: none"> Слишком низкое давление Поврежден сенсор 	<ul style="list-style-type: none"> Произвести залив воды в систему отопления Проверить состояние сенсора
F39	Неисправен датчик внешней температуры	<ul style="list-style-type: none"> Сенсор внешней температуры поврежден или короткое замыкание в сети 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние электропроводки или заменить сенсор
F40	Отклонение от нормы показателя давления в системе отопления	<ul style="list-style-type: none"> Слишком высокое давление 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние системы отопления Проверить состояние аварийного клапана Проверить состояние расширительной емкости
F41	Отклонение от нормы показателя давления в системе отопления	<ul style="list-style-type: none"> Разрыв в сети электропитания 	<ul style="list-style-type: none"> Проверить состояние электропроводки


4 Технические характеристики

4.1 Габариты и соединения



Условные обозначения


- 1 Выходной штуцер системы отопления
- 2 Выходной штуцер контура горячей воды
- 3 Подвод газа
- 4 Входной штуцер контура горячей воды
- 5 Входной штуцер системы отопления



Вид снизу
рис. 13

4.2 Общий вид и основные узлы


Вид спереди



- 7 Подвод газа
- 8 Выходной штуцер контура горячей воды
- 9 Входной штуцер контура горячей воды
- 10 Выходной штуцер системы отопления
- 11 Входной штуцер системы отопления
- 19 Камера сгорания
- 22 Основная горелка
- 27 Медный теплообменник
- 32 Насос циркуляции системы отопления
- 34 Сенсор температуры в системе отопления
- 36 Клапан автоматической продувки воздуха
- 42 Сенсор температуры в контуре горячей воды
- 44 Клапан газа
- 49 Аварийный термостат
- 78 Устройство блокировки обратного подпора воздуха
- 81 Электрод зажигания
- 82 Сигнальный электрод
- 126 Термостат дыма
- 136 Измеритель потока
- 145 Гидрометр
- 238 Микронакопитель контура горячей воды
- 239 Электрический разогреватель
- 240 Электрический клапан залива воды в систему отопления
- 241 Автоматический обводной клапан (bypass)
- 246 Редуктор давления воды

Вид снизу

Задняя сторона



Передняя сторона

рис. 14

4.3 Схема гидравлики




рис. 15

- | | |
|--|--|
| 7 Подвод газа | 49 Аварийный термостат |
| 8 Выходной штуцер контура горячей воды | 56 Расширительная емкость |
| 9 Входной штуцер контура горячей воды | 78 Устройство блокировки обратного подпора воздуха |
| 10 Выходной штуцер системы отопления | 81 Электрод зажигания |
| 11 Входной штуцер системы отопления | 82 Сигнальный электрод |
| 14 Аварийный клапан | 126 Термостат дыма |
| 20 Блок горелки | 136 Измеритель потока |
| 27 Медный теплообменник | 238 Микронакопитель контура горячей воды |
| 32 Насос циркуляции системы отопления | 239 Электрический разогреватель |
| 34 Сенсор температуры в системе отопления | 240 Электрический клапан залива воды в систему отопления |
| 42 Сенсор температуры в контуре горячей воды | 241 Автоматический обводной клапан (bypass) |
| 44 Клапан газа | 246 Редуктор давления воды |

4.4 Таблица технических параметров

Таблица 13

Показатели мощности		Рмакс.	Рмин.
Тепловая мощность (Нижняя граница тепловой мощности - Нl)	кВт кКал/ч		
Полезная тепловая мощность	кВт кКал/ч		
Тепловая мощность контура горячей воды	кВт кКал/ч		
Показатели подачи газа		Рмакс.	Рмин.
Основные форсунки для метана (G20)	мм	12 x 1,30	
Давление подачи метана (G20)	мБар	20,0	
Давление подачи метана на горелку (G20)	мБар	11,8	2,5
Показатель напора метана (G20)	куб.мм/ч	2,73	1,22
Основные форсунки для GPL (G31)	мм	12 x 0,77	
Давление подачи GPL (G31)	мБар	37,0	
Давление подачи GPL на горелку (G31)	мБар	36,0	7,8
Показатель напора GPL (G31)	куб.мм/ч	2,00	0,89
Система отопления			
Максимальная рабочая температура системы отопления	град.С	90	
Максимальное рабочее давление системы отопления	Бар	3	
Аварийный клапан	Бар	3	
Минимальное рабочее давление системы отопления	Бар	0,8	
Рабочий объем расширительной емкости	литры	10	
Предзагрузочное давление в расширительной емкости	Бар	1	
Объем воды в колонке	литры	0,8	
Контур горячей воды			
Максимальный напор горячей воды при t1-t2 25 град.С	л/мин.	13	
Максимальный напор горячей воды при t1-t2 30 град.С	л/мин.	11	
Максимальное рабочее давление контура горячей воды	Бар	9	
Минимальное рабочее давление контура горячей воды	Бар	0,25	
Объем воды в контуре горячей воды	литры	3,3	
Габариты, вес, штуцеры			
Высота	мм	780	
Ширина	мм	480	
Длина	мм	368	
Вес с упаковкой	кг	41	
Штуцер контура газа	дюйм.	1/2"	
Штуцеры системы отопления	дюйм.	3/4"	
Штуцеры контура горячей воды	дюйм.	1/2"	
Система электропитания			
Максимальная потребляемая мощность	Вт	135	
Напряжение/частота тока системы электропитания	В/Гц	230/50	
Коэффициент защиты системы электропитания	IP	X 5 D	

4.5 Диаграммы

Диаграммы давление - мощность




Рис. 16

Возможные показатели напора в системе отопления




Рис. 17

Условные обозначения

1 - 2 - 3 = Положения переключателя насоса

A = Потери напора в колонке

4.6 Схема электропроводки




рис. 18

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Предмет и сроки гарантии

Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на случай обнаружения дефектов производства и функционирования агрегатов в течение 2 лет со дня реализации, подтвержденной соответствующим документом о приобретении.

За исключением агрегатов с чугунным основанием, включенных в официальную товарную номенклатуру предприятия-изготовителя, на которые изготовителем горелка не монтируется, Пользователь вправе потребовать от Центра сервисного обслуживания произвести первый запуск бесплатно в течение 30 дней со дня установки агрегата, произведенной специализированным предприятием. Первый запуск производится в течение 30 дней со дня подачи заявки. В этом случае сроком начала действия гарантии считается день произведения первого запуска, а срок действия гарантии - только для настенных колонок - увеличивается на один год (в целом, три года) в отношении функционирования основного теплообменника агрегата.

Правила пользования Гарантийным свидетельством

В случае поломки агрегата Пользователь вправе обратиться в один из Центров сервисного обслуживания для проведения необходимых работ.

Координаты одного из центров сети сервисного обслуживания могут быть получены

- в телефонных справочниках типа "Желтые страницы" в рубрике "Газовые колонки"
- через телефонную службу "Алло, Желтые страницы" по номеру 89.24.24
- через службу "Желтые страницы online" на сайте <http://www.paginegialle.it/gruppoferroli>
- на сайте предприятия-изготовителя
- через бесплатную справочную службу 800-59-60-40

Стоимость проведения работ оплачивается предприятием-изготовителем, за исключением случаев, оговоренных в настоящем Свидетельстве.

Факт проведения работ не влияет на изменение даты начала и срока гарантии.

Зона действия гарантии

- Гарантия предоставляется на все поступающие в реализацию изделия, проданные и установленные на территории Италии.

Исключения

Настоящая гарантия не распространяется на поломки и возможный ущерб, связанные с:

- транспортировкой, осуществленной не под контролем предприятия;
- несоблюдением инструкций и рекомендаций предприятия-изготовителя, содержащихся в пособии по эксплуатации, прилагаемом к изделию;
- неправильной установкой или несоблюдением мер предосторожности при установке, предусмотренных предприятия-изготовителя и содержащихся в пособиях по установке, прилагаемом к изделию;
- несоблюдением норм и положений законодательство и/или действующими инструкциями общего порядка, в частности связанного с отсутствием периодического технического обслуживания или несоответствующим его ведением;
- нарушениями любого рода в функционировании систем гидравлики, электропитания, подачи газа, вытяжных устройств и/или воздуховодов;
- неправильной обработкой воды, несоответствующими нормам действиями по удалению осадка и налета;
- коррозией металла под действием конденсата и воды;
- оледенением, скачками напряжения в сети электропитания и/или ущербом, связанным с атмосферными разрядами;
- отсутствием устройств защиты от атмосферных разрядов;
- халатностью, ненадлежащим проведением работ, нанесением повреждений обслуживающим персоналом, не имеющим соответствующего разрешения, или несоответствующим нормам проведением работ третьими лицами;
- нормальным износом компонентов агрегата (анодов, прокладок, ручек, сигнальных лампочек и пр.);
- форс-мажорными обстоятельствами, не зависящими от воли и не находящимися под контролем предприятия-изготовителя.

Ответственность сторон

Персонал, имеющий разрешение на проведение работ от предприятия-изготовителя является ответственным за проведение технического обслуживания в отношении Пользователя; предприятие, специализирующееся на установке агрегатов, несет полную ответственность за установку и должно обеспечить соблюдение положений законодательства и технических предписаний, содержащихся в пособии по установке, прилагаемом к изделию.

Третий лица не имеют права вносить изменения в положения настоящего гарантийного свидетельства или давать иные письменные или устные гарантии.

Нормы законодательства

Настоящая гарантия дополняет и не нарушает права покупателя продукции, предусмотренные нормативом 99/44/EЭС и соответствующим национальным законодательным актом по его применению.

Правила заполнения гарантийного свидетельства

- Вписать свои паспортные данные в раздел "A", расположенный ниже.
- При первом запуске агрегата потребовать от представителя Центра сервисного обслуживания заполнения раздела "B" и наклеить клейкую табличку со штрих-кодами, расположенную внутри корпуса агрегата.

Заполняется Пользователем	A	Заполняется Центром сервисного обслуживания
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ ____ / ____ / ____ ДАТА ПЕРВОГО ЗАПУСКА ____ / ____ / ____
Фамилия _____ Имя _____ № _____ Почтовый индекс _____ Населенный пункт _____ Провинция _____		Печать и подпись Центра сервисного обслуживания ЦЕНТРОМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДЕСЬ НАКЛЕИВАЕТСЯ ТАБЛИЧКА СО ШТРИХ-КОДАМИ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВНУТРИ КОРПУСА АГРЕГАТА

ФЕРРОЛИ С.п.А.

Ул. Ритонда, 78/а
37047 г. Сан Бонифацио
Провинция Вероны ИТАЛИЯ

